

平成23年3月28日16時00分
釜房ダム管理所

釜房ダム管理所 地震災害情報(終報)

平成23年3月28日7時24分発生した宮城県沖を震源とする地震により、釜房ダム管理所管内で震度4が観測されました。

このため、釜房ダムでは7時30分に【災害対策支部(注意体制)】を設置してダム管理施設等の点検を行っていましたが、一次点検の結果、異常が確認されなかったこと及び、本地震による漏水量及び揚圧力の上昇等変化は見受けられなかったことから、16時00分に【災害対策支部(注意体制)】を解除します。

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 釜房ダム管理所

宮城県柴田郡川崎町大字小野字大平山10-6

電話 0224-84-2171 FAX 0224-84-4490

管理所長 松川 正彦 (内線201)

管理係長 前田 充典 (内線332)