

台風26号に伴う降雨による防災情報について (第4報)

概要

三春ダムでは、ダムへの流入量が洪水量(100m³/s)を下回ったため、16日13時30分に防災操作(洪水調節)^{*}を終了しました。それに伴って、16日7時30分から執ってきた洪水警戒体制を注意体制に移行しました。
今後、貯水位を低下させるため放流を継続します。河川水位が平常時の状況に回復するまで、引き続き河川水位に注意してください。

1. 三春ダム管理所の体制

- ① 10月16日 1:00 注意体制
② 10月16日 7:30 警戒体制 → 10月16日 13:30 注意体制へ移行


2. 三春ダムの状況

ダムの状況は

平成25年10月16日 13時30分 現在

流域平均時間雨量(12時~13時)	0.6 ミリメートル
流域平均累計雨量(13時)	111.5 ミリメートル
流入量は毎秒	99.01 立方メートル
下流放流量は毎秒	89.09 立方メートル
貯水池空き容量	2,910 万立方メートル

貯水位は標高 316.95 メートル



3. 今後の見通し

今後も貯水位維持のため、流入量にあわせてダムからの放流を継続します。河川の状況には十分注意してください。

^{*}防災操作(洪水調節): 川の増水を少なくするため、ダムに流れ込む水を貯めて川の水の量を減量している状況です。

【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局 三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内403-4
電話 0247-62-3145
FAX 0247-62-3170

所長 オヤマ 小山 幸男 (内線201)
管理係長 オオヤナギ 大柳 博昭 (内線332)