

低気圧に伴う降雨による防災情報について (第2報)

概要

三春ダム管理所では低気圧に伴う降雨による流入量の増加により4月4日5時00分から警戒体制を執っております。ダムは洪水調節に活用する空き容量を確保するため、引き続き放流量を増加させる予定ですので、下流河川の水位上昇に注意してください。

1. 三春ダム管理所の体制

- ① 4月4日 1:00 注意体制
② 4月4日 5:00 警戒体制


2. 三春ダムの状況

ダムの状況は

平成26年4月4日 5時00分 現在

流域平均時間雨量(4時~5時)	5.2 ミリメートル
流域平均累計雨量(5時)	60 ミリメートル
流入量は毎秒	96.34 立方メートル
下流放流量は毎秒	87.22 立方メートル
貯水池空き容量	1,660 万立方メートル

貯水位は標高 325.79 メートル



2. 今後の見通し

今後の気象状況によっては、ダムからの放流量がさらに増加する場合があります。下流河川では水位の上昇が予想されますので、今後の情報に注意してください。

【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局 三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内403-4
電話 0247-62-3145
FAX 0247-62-3170

所長 オヤマ ユキオ 幸男 (内線201)
管理係長 ヤマウチ ナオヤ 尚也 (内線332)