

がんばろう！東北**【防災情報】北上川下流河川事務所
災害対策支援情報（第4報・終報）**

北上川下流河川事務所では平成26年10月6日、石巻市及び東松島市からの要請（市道等の冠水）により、排水ポンプ車を出動し排水作業を行っていましたが、作業が終了したことから、北上川下流河川事務所は7日午前9時30分に災害対策支援支部の体制を解除しました。

なお、5台の排水ポンプ車が延べ23時間のポンプ排水を行い、44,000m³（25mプール約148杯）を排水しました。

1. 排水ポンプ車対応状況

- ①排水ポンプ車（30m³/分）1台 不動沢第1ポンプ場（石巻市不動町地内）（16時00分撤収）
- ②排水ポンプ車（30m³/分）1台 眼鏡筒ポンプ場（石巻市蛇田地内）（16時00分撤収）
- ③排水ポンプ車（30m³/分）1台 横川排水機場（石巻市横田地内）（23時30分撤収）
- ④排水ポンプ車（30m³/分）1台 新東名1号排水ポンプ場（東松島市東新東名地内）（16時45分撤収）
- ⑤排水ポンプ車（30m³/分）1台 横堤ポンプ場（石巻市貞山地内）（16時10分撤収）

2. 北上川下流河川事務所の体制

- 災害対策支援支部（設置） 「注意体制」 10月6日 午前8時48分
- 災害対策支援支部（解除） 10月7日 午前9時30分

<<発表記者会：石巻記者クラブ>>

問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

宮城県石巻市蛇田字新下沼80

電話：0225-95-0194（代表）

さとう まさあき

副所長 佐藤 正明（内線205）

にしかわ ふみたか

防災情報課長 西川 文隆（内線281）

平成26年10月6日 気象概要

大型で強い台風18号は6日9時には静岡市付近、同13時には日立市の東約100キロを強い勢力のまま東北東へ進んだ。10月5日夜から10月6日夜までの主な地点の総雨量は次のとおり。


<鳴瀬川水系>

青野（加美町）	108.0ミリ	（時間最大10/6 13時 13ミリ）
升沢（大和町吉田）	116.0ミリ	（時間最大10/6 13時 15ミリ）


<北上川水系>

石巻（石巻市蛇田）	74.0ミリ	（時間最大10/6 13時 9ミリ）
涌谷（涌谷町田沼）	75.0ミリ	（時間最大10/6 13時 13ミリ）
飯野川（石巻市相野谷）	88.0ミリ	（時間最大10/6 13時 12ミリ）

10月6日13時 気象衛星画像




10月6日13時 雨量レーダー



雨量凡例

■	100mm/h~
■	~100mm/h
■	~50mm/h
■	~20mm/h
■	~10mm/h
■	~5mm/h
■	~1mm/h
□	0mm/h
■	欠測

10月6日12時 天気図



排水ポンプ車の稼働状況

総排水量44,000m³

排水ポンプ車の対応場所



横堤ポンプ場
(石巻市貞山地区内)
排水ポンプ車 30m³/分
排水作業: (H26.10.6 14:00~16:10)



眼鏡筒ポンプ場
(石巻市蛇田地区内)
排水ポンプ車 30m³/分
排水作業: (H26.10.6 12:00~16:00)



新東名1号排水ポンプ場
(東松島市新東名地区内)
排水ポンプ車 30m³/分
排水作業: (H26.10.6 12:30~16:45)



横川排水機場
(石巻市横川地区内)
排水ポンプ車 30m³/分
排水作業: (H26.10.6 12:00~23:30)

追波川格納庫

不動沢第1ポンプ場
(石巻市不動町地区内)
排水ポンプ車 30m³/分
排水作業: (H26.10.6 14:50~16:00)