

台風10号による降雨による防災情報について (第1報)

概要

三春ダム管理所では台風10号の接近に伴う降雨により、ダム流域平均累加雨量が基準値の40mmを超え、ダム流入量の増加が予測されるため8月30日6時00分から注意体制を執っております。今後の気象状況によってはダムからの放流量が増加しますので下流河川の水位上昇に注意してください。


1. 三春ダム管理所の体制

① 8月30日 6:00 注意体制

2. 三春ダムの状況

平成28年8月30日 9時00分 現在

流域平均時間雨量(8時~9時)		2.1 ミリメートル
流域平均累計雨量(9時)		52.1 ミリメートル
流入量	毎秒	35.78 立方メートル
ダム流下量	毎秒	34.41 立方メートル
貯水池空き容量		2,870 万立方メートル
貯水位	標高	317.33 メートル



2. 今後の見通し

今後の気象状況によっては、ダムからの放流量がさらに増加する場合があります。下流河川では水位の上昇が予想されますので、今後の情報に注意してください。

【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局 三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内403-4
電話 0247-62-3145
FAX 0247-62-3170

所長 アシカヤ 昌弘 (内線201)
管理係長 ヤマウチ 尚也 (内線332)