

北上川ダム統合管理事務所 地震情報（終報） ～胆沢ダム臨時点検の結果、異常なし～

11月12日6時43分頃発生した地震に伴い、北上川ダム統合管理事務所では、東北地方整備局災害対策ダム統管支部（注意体制）に入り、所管する胆沢ダムで地震後の臨時点検（一次点検、二次点検）を実施しました。

その結果、異常は確認されませんでした。

よって、災害対策ダム統管支部「注意体制」を解除します。

11月12日6時43分頃発生した宮城県沖を震源とする地震により、岩手県内陸南部で強い揺れを観測しました。（奥州市胆沢区：震度4）

このため、北上川ダム統合管理事務所では、所管する胆沢ダムにおいて、地震後のダム臨時点検を実施しています。

1. 事務所体制

11月12日（土） 6時43分 注意体制
11月12日（土） 12時00分 体制解除

2. 点検状況

胆沢ダム 一次点検 7時30分開始
8時00分終了 異常なし
二次点検 8時00分開始
11時30分終了 異常なし

※一次点検：主として目視によるダム堤体の外観点検

二次点検：一次点検に、計測項目、貯水池周辺地山、放流警報設備に関する項目等を加えた点検

※ダムに関する情報につきましては、当事務所のホームページでご覧頂けます。

ホームページ URL <http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/>

《 発表記者會：岩手県政記者クラブ 》

問合せ先

国土交通省 北上川ダム統合管理事務所
管理第一課長 三浦 高史（みうらたかし）

TEL 019-643-7971