

上郷発電所（山形県西村山郡朝日町）からの 作動油の流出について（第1報）

本日16時頃発生した山形県西村山郡朝日町の上郷発電所（東北電力株式会社）塵芥処理クレーン作動油流出事故に伴い、山形河川国道事務所では最上川の河川巡視を実施しているところですが、現時点で異常は確認されておりません。

明日、6日においても引き続き河川巡視を実施します。

1. 事故概要

- ・発生場所：山形県西村山郡朝日町 東北電力株式会社上郷発電所
- ・発生日時：6月5日16時頃
- ・流出物：塵芥処理クレーン作動油
- ・流出量：約20リットル
- ・原因者：東北電力株式会社 山形発電技術センター

2. 事故対応状況

- ・山形河川国道事務所では、16時40分から、現地確認及び河川巡視、下流利水者への情報提供を実施。
- ・東北電力では、流出した油を吸着マットで回収を行っております。
- ・東北電力では、オイルフェンスを設置し拡散防止の措置を実施しております。
- ・現在、原因箇所からの油の流出は止まっています。

3. 今後の対応について

- ・山形河川国道事務所は、明日も引き続き最上川の河川巡視を行います。
- ・東北電力では、引き続き流出した油の回収作業を実施します。

※ 河川の利用に際しては、ご注意願います。

また、魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

<<発表記者会：山形県政記者クラブ>>

流出事故に関する問い合わせ先
東北電力株式会社 山形支店 広報・地域交流グループ 電話：023-634-8007 090-1935-8451（加納） 080-5567-1049（長澤）
河川に関する問い合わせ先
最上川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局 国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所 電話：023-688-8421（代表） 河川管理課長 土田 昭夫（内線331）

位置図

