

上郷発電所（山形県西村山郡朝日町）からの 作動油の流出について（第2報：終報）

平成30年6月5日に発生した山形県西村山郡朝日町の上郷発電所（東北電力株式会社）塵芥処理クレーン作動油流出事故に伴い、東北電力による流出油の回収作業が完了したこと、最上川の河川巡視の結果異常が確認されないことから、これをもって終報とします。

1. 事故概要

- ・発生場所：山形県西村山郡朝日町 東北電力株式会社上郷発電所
- ・発生日時：6月5日16時頃
- ・流出物：塵芥処理クレーン作動油
- ・流出量：約20リットル
- ・原因者：東北電力株式会社 山形発電技術センター
- ・原因：上郷発電所取水口付近で塵芥処理用クレーンの油圧ホースが経年劣化により破損し、油圧作動油が漏出したもの。

2. 事故対応状況

- ・山形川国道事務所では、現地確認及び河川巡視、下流利水者への情報提供。
【6月6日の対応】
- ・山形川国道事務所では、本日も現地確認及び河川巡視を行い最上川に油膜等の異常がないことを確認。
- ・東北電力では、流出した油の回収を完了（15時00分）
- ・東北電力では、拡散防止のため設置したオイルフェンスを撤去しました。（16時10分）

※ 河川の利用に際しては、ご注意願います。

また、魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

<<発表記者会：山形県政記者クラブ>>

流出事故に関する問い合わせ先
東北電力株式会社 山形支店 広報・地域交流グループ 電話：023-634-8007 090-1935-8451（加納） 080-5567-1049（長澤）
河川に関する問い合わせ先
最上川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局 国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所 電話：023-688-8421（代表） 河川管理課長 土田 昭夫（内線331）

位置図

