

## 秋田県鹿角市における廃水の流出について（第1報）

本日、秋田県鹿角市尾去沢字笹小屋地内の尾去沢坑排水処理所において、廃水（未処理水）が流出したとの連絡が国土交通省能代河川国道事務所に入りました。

この水質事故及び現在生じている洪水を受けて河川巡視を実施しておりますが、異常は確認されておられません。（県河川管理区間を除く）

現在、河川から採取した上で分析機関において水質分析を進めています。

### 1. 事故概要

- 発生場所：①尾去沢坑廃水処理所 鹿角市尾去沢字土沢地内  
②中沢ピット // 笹小屋地内  
（事業者：エコマネジメント株式会社 尾去沢事業所）  
※別紙位置図を参照
- 発生日時：本日2：15頃～2時45分頃
- 流出物：廃水（未処理水）  
【カドミウム、鉛、銅、亜鉛、溶解性マンガン、溶解性鉄、ひ素が含まれている可能性があります。】
- 流出量：調査中
- 事象：①尾去沢坑廃水処理所  
落雷発生後に処理所が全停止し、豪雨の中で復旧できない状況になったため処理水があふれ出たもの。  
②中沢ピット  
豪雨によりピット天端から廃水があふれ出たもの。

### 2. 事故対応状況

- 米代川水系水質汚濁防止対策連絡協議会では、関係機関に情報提供。
- 秋田県及び能代河川国道事務所では、河川巡視、及び水質調査を手配又は実施中。
- 事業者が、石灰による中和作業を実施中。

《詳細がわかりましたら、改めて情報提供いたします。》

※ 現在、河川での異常は確認されていませんが、魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

< 発表記者会 : 秋田県県政記者会、能代市記者クラブ、  
北秋田市記者クラブ、大館市記者クラブ >

[事故に関する問い合わせ]

エコマネジメント株式会社 尾去沢事業所  
電話：0186-23-3081  
所長 佐々木 純一

経済産業省 関東東北産業保安監督部東北支部  
電話：022-221-4965  
鉱害防止課長 佐々木 光朗

[水道に関する問い合わせ]

大館市 建設部 水道課  
電話：0186-43-7138  
水道課長 佐々木 金仁

能代市 都市整備部 水道課  
電話：0185-52-5221  
水道課長 内藤 誠

[水質及び水質基準に関する問い合わせ先]

秋田県 生活環境部 環境管理課  
電話：018-860-1603  
環境管理課長 石川 亨

大気・水質班  
主幹兼班長 藤井 隼

[河川に関する問い合わせ先]

米代川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局  
国土交通省 東北地方整備局 能代河川国道事務所  
電話：0185-70-1001 (代表)  
河川管理課長 中野 博英 (内線331)

## 【位置図】

発生箇所：①尾去沢坑廃水処理所：秋田県鹿角市尾去沢字土沢地内  
②中沢ピット：秋田県鹿角市尾去沢字笹小屋地内

凡例： 廃水流出箇所 



出典：地理院地図に廃水流出箇所等を追記して掲載